

Obec Držková  
Držková 106  
763 19 Kašava

v zastoupení

Ing. Miloš Charvát,  
Pod Hradbami 3  
594 01 Velké Meziříčí

spis. zn.: MMZL 244528/2022 OŽPaZ  
čj.: MMZL 244528/2022 OŽPaZ-5  
oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Kupský  
Zlín, 30. 1. 2023

**„Odkanalizování obce Držková“** – společné povolení změny stavby vodního díla před dokončením, včetně změny povolení k nakládání s povrchovými vodami

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 118 stavebního zákona a podle ustanovení § 140 správního řádu,

účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

**Obec Držková**, IČO: 00568546, se sídlem Držková 106, 763 19 Kašava,

## ČÁST A

### I. mění

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona

### **povolení k nakládání s povrchovými vodami,**

původně povolené podle § 8 odst. 1 písmena c) vodního zákona rozhodnutím Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 13. 12. 2021, pod čj. MMZL 187335/2021 OŽPaZ-6, spočívající ve vypouštění předčištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod pro obec Držková do vodního toku Dřevnice (IDVT 10100089), v říčním km 36,13 na levém břehu vodního toku, na pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková, kraj Zlínský, číslo hydrologického pořadí 4-13-01-0050, orientační určení polohy místa vypouštění podle souřadnic: X 1155855; Y 511769.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se mění následovně:

1/ Původně povolené hodnoty vypouštění předčištěných odpadních vod v množství:

prům. průtok	0,43 l/s
max. průtok	3,00 l/s
max. měsíční objem	1688 m <sup>3</sup> /měs.
max. roční objem	20532 m <sup>3</sup> /rok

se ruší a nahrazují následujícími hodnotami:

prům. průtok	<b>0,61 l/s</b>
max. průtok	<b>5,50 l/s</b>
max. měsíční objem	<b>1717 m<sup>3</sup>/měs.</b>
max. roční objem	<b>20221 m<sup>3</sup>/rok</b>

2/ Počet napojených ekvivalentních obyvatel se zvyšuje z 250 EO na **420 EO**.

Ostatní podmínky, za kterých bylo původní povolení k nakládání s povrchovými vodami uděleno, se nemění.

## **ČÁST B**

### **II. povoluje**

podle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona

### **změnu stavby před jejím dokončením,**

týkající se stavby vodního díla kanalizace, realizované za účelem odkanalizování obce Držková.

Předmětná stavba vodního díla, včetně souvisejícího povolení k nakládání s vodami, byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 13. 12. 2021, pod čj. MMZL 187335/2021 OŽPaZ-6. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 1. 2022.

Součástí stavby jsou následující stavební objekty: SO-101 – Kanalizace splašková, SO-102 – Odbočení kanalizace – přípojky, SO-202 – ČOV – Čerpací stanice, SO-203 – ČOV – Sdružený objekt, SO-204 – ČOV – Odtok z ČOV a MO, SO-205 – ČOV – Komunikace a ZP, SO-206 – ČOV – Oplocení, SO-207 – ČOV – Přípojka NN, SO-208 – ČOV – Přívod vody pro ČOV, SO-301 – Opravy povrchů – Krajské komunikace, SO-302 – Opravy povrchů – Místní komunikace a PS-101 – ČOV - Technologie. V rámci změny stavby před dokončením byly hrubé terénní úpravy v prostoru obecní ČOV vyčleněny do samostatného stavebního objektu SO-201 – ČOV – HTÚ.

Hlavním předmětem navrhované změny stavby před jejím dokončením je doplnění a konstrukční úprava některých stavebních objektů z původního návrhu za účelem zvětšení provozní kapacity obecní čistírny odpadních vod z původně navrhovaných 250 EO na 420 EO, a to z důvodu uvažovaného svozu odpadních vod z přilehlých místních částí, kde není vybudována kanalizace, a také z důvodu dostatečné kapacitní rezervy i pro uvažovanou novou výstavbu v obci. Všemi navrženými změnami je dotčen pouze jediný pozemek parc. č. 153/3 v k. ú. Držková.

#### **SO-201 – ČOV – HTÚ**

Součástí změny stavby je vyčlenění všech navržených hrubých terénních úprav v prostoru obecní ČOV na pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková do samostatného stavebního objektu SO-201 – ČOV – HTÚ. V rámci HTÚ budou provedeny zemní práce – výkopy (se svahováním bočních stěn 1:1) pro čerpací stanici a sdružený objekt ČOV, a také násypy okolního terénu do předepsaného tvaru. V rámci HTÚ bude vybudováno i čerpací místo spodní vody ze studničních skruží DN 800. Dno čerpací studny bude 0,50 m pod úrovní založení stavby ČOV. Skruže budou uloženy na dno výkopu vysypané štěrkem frakce 32/63 a tímto materiálem budou i obsypány. Čerpací studna bude po dokončení stavby ponechána pro případnou kontrolu hladiny spodní vody.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: **X 1155836; Y 511759**.

#### **SO-202 – ČOV – Čerpací stanice**

U objektu čerpací stanice odpadních vod na pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková došlo v rámci změny stavby před dokončením k navýšení jejího objemu tak, aby v případě výpadku zdroje energie umožňovala minimálně 8hodinovou akumulaci přitékajících odpadních vod. Doba naplnění čerpací stanice do úrovně havarijního přepadu nyní činí 14,3 hodin. Nově posílená čerpadla o výkonu 3,5 l/s přečerpají obsah zvětšeného akumulačního prostoru za 4 hodiny. Změna objemu čerpací stanice si vyžádala prodloužení dvojice výtlačných potrubí PE100 RC SDR11 PN 16 75×6,9 mm délky 4 m do sdruženého objektu ČOV.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: **X 1155832; Y 511760**.

#### **SO-203 – ČOV – Sdružený objekt**

U sdruženého objektu čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková došlo v rámci změny stavby před dokončením ke zvětšení půdorysné velikosti objektu z původních 9,85 × 5,00 m na výsledných 12,80 × 6,20 m a ke zvýšení stavby ve hřebenu střechy z původních 3,888 m na výsledných 4,373 m. Hloubka technologických nádrží byla z původních 3,80 m zvětšena na 4,00 m. Změně velikosti sdruženého objektu odpovídají také související změny jeho vnitřní dispozice. Celkové tvary stavby se nemění, objekt i nadále nezasahuje do ochranného pásma vedení vysokého napětí (10 m), ani do 6m pásma podél koryta vodního toku.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: **X 1155836; Y 511759.**

#### **SO-204 – ČOV – Odtok z ČOV a MO**

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Dřevnice (IDVT 10100089) pomocí odpadního potrubí PP DN 250, které bylo v rámci změny stavby před dokončením prodlouženo na celkovou délku 29,20 m, současně byl zvýšen počet revizních šachet na 6 kusů a došlo k mírnému posunutí měrného objektu. Všechny změny tohoto objektu se nachází na ploše pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková. Poloha výustního objektu se nemění. Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (výustní objekt): **X 1155855; Y 511769.**

#### **SO-205 – ČOV – Komunikace a ZP**

V rámci změny stavby před dokončením dochází dále ke změně tvaru a velikosti zpevněné plochy v areálu obecní ČOV na pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková. Původní velikost příjezdové komunikace a zpevněné plochy v areálu byla 467 m<sup>2</sup>, navrženým rozšířením zpevněné plochy se celková výměra zvýšila na 679 m<sup>2</sup>.

#### **SO-206 – ČOV – Oplocení**

Oplocení areálu ČOV na pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková po obvodu plotem z ocelového poplastovaného pletiva bude z důvodu navržené změny velikosti zpevněné plochy úměrně prodlouženo z původních 70,00 m na 98,30 m.

#### **SO-208 – ČOV – Přívod vody pro ČOV**

Navržená změna velikosti sdruženého objektu čistírnou odpadních vod ovlivnila také trasu přívodu vody pro ČOV za účelem zásobení novostavby ČOV pitnou vodou. Trasa přívodu vody byla na pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková mírně posunuta jižním směrem, přičemž délka a materiál potrubí se změnou trasy nemění.

#### **PS-101 – ČOV - Technologie**

Technologické schéma a systém čištění mechanicko-biologické čistírnou odpadních vod se nemění. Nezbytné technologické části budou nově dimenzovány s ohledem na zvýšenou kapacitu pro napojení 420 EO.

Původně schválené konstrukční řešení stavebních objektů: SO-101 – Kanalizace splašková, SO-102 – Odbočení kanalizace – přípojky, SO-207 – ČOV – Přípojka NN, SO-301 – Opravy povrchů – Krajské komunikace a SO-302 – Opravy povrchů – Místní komunikace, se nemění.

### **III. stanovuje podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích vyjmenovaných vodoprávním úřadem v původním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 13. 12. 2021, pod čj. MMZL 187335/2021 OŽPaZ-6. Jejich výčet se změnou stavby před jejím dokončením nemění. Navrženými změnami je dotčen pouze pozemek parc. č. 153/3 v k. ú. Držková.

### **IV. stanovuje podmínky pro nakládání s povrchovými vodami:**

1. Podmínky pro realizaci povoleného nakládání s povrchovými vodami, stanovené vodoprávním úřadem v původním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 13. 12. 2021, pod čj. MMZL 187335/2021 OŽPaZ-6, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

### **V. stanovuje podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, vypracované Ing. Milošem Charvátém (ČKAIT 1000435) v srpnu 2022; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Ostatní podmínky pro realizaci a užívání stavby, stanovené vodoprávním úřadem v původním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 13. 12. 2021, pod čj. MMZL 187335/2021 OŽPaZ-6, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

### **VI. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

### **VII. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31. 12. 2026.**

**Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Obec Držková, IČO: 00568546, se sídlem Držková 106, 763 19 Kašava

## **Odůvodnění:**

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen vodoprávní úřad), obdržel dne 22. 12. 2022 žádost Obce Držková, IČO: 00568546, se sídlem Držková 106, 763 19 Kašava, kterou v řízení zastupuje Ing. Miloš Charvát, trvale bytem Pod Hradbami 3, 59401 Velké Meziříčí, o povolení změny stavby před dokončením vodního díla kanalizace, realizované za účelem odkanalizování obce Držková, včetně změny souvisejícího povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Předmětná stavba vodního díla, včetně souvisejícího povolení k nakládání s vodami, byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 13. 12. 2021, pod čj. MMZL 187335/2021 OŽPaZ-6. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 1. 2022.

Vodoprávní úřad posoudil žádost jako způsobilou projednání a oznámil zahájení společného řízení o povolení změny stavby vodního díla před dokončením, včetně změny povolení k nakládání s povrchovými vodami, dne 4. 1. 2023 pod čj.: MMZL 244528/2022 OŽPaZ-3. Vodoprávní úřad v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na předložení dostatečných podkladů pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením a stanovení podmínek jejího provádění, upustil od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení byli současně upozorněni, že mohou uplatnit svá závazná stanoviska, námítky a připomínky nejpozději ve stanovené lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení, jinak nebude možno k nim přihlédnout. Účastníkům řízení byla v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost k nahlédnutí do příslušné spisové dokumentace, uložené na Magistrátu města Zlína, OŽPaZ.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

1. projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Milošem Charvátém (ČKAIT 1000435) v srpnu 2022,
2. plnou mocí k zastupování ze dne 1. 10. 2022,
3. výpisy z KN a snímkem z pozemkové mapy,
4. stanoviskem společnosti EG.D, a.s., ze dne 15. 12. 2022 pod čj. P29696-27075455,
5. stanoviskem Magistrátu města Zlína, ze dne 21. 11. 2022 pod čj. MMZL 200413/2022,
6. stanoviskem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, ze dne 6. 12. 2022 pod čj. KHSZL 31693/2022,
7. stanoviskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ze dne 23. 11. 2022 pod čj. HSZL-4224-2/SPD-2022,
8. stanoviskem Povodí Moravy, s.p., ze dne 22. 9. 2022 pod čj. PM-35639/2022/5203/Maj.

Podle § 118 stavebního zákona vodoprávní úřad projednal žádost o změnu stavby před dokončením s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. S ohledem na skutečnost, že navrhovaná změna stavby před jejím dokončením se dotýká výhradně omezeného prostoru na jediném pozemku parc. č. 153/3 v k. ú. Držková, byl okruh účastníků řízení stanoven v omezeném rozsahu tak, jak je uvedeno v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním navrhované změny stavby před jejím dokončením nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Lze předpokládat, že uskutečněním změny stavby před jejím dokončením nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy a společně s ostatními podmínkami účastníků řízení je zahrnul do podmínek pro umístění a provedení stavby, včetně změny povolení k nakládání s povrchovými vodami.

V rámci řízení nebyly podány žádné námítky účastníků řízení a nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Petr Kupský  
odborný referent oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

### **Rozdělovník:**

#### **1/ Účastníci řízení dle § 27 odst.1 spr. řádu ve společném řízení o povolení změny stavby před dokončením a současně o povolení změny nakládání s povrchovými vodami:**

Ing. Miloš Charvát, Pod Hradbami 3, 59401 Velké Meziříčí  
Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 60175 Brno

#### **2/ Účastníci řízení dle § 27 odst.2 spr. řádu ve společném řízení o povolení změny stavby před dokončením:**

##### vlastníci dotčených inženýrských sítí:

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9  
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

##### vlastníci sousedních pozemků:

Dračka Ivan, č.p. 145, 76319 Držková  
Dračková Jiřina, č.p. 145, 76319 Držková  
Gargulák Jaromír, Obeciny VII 3606, 76001 Zlín  
Marková Věra, č.p. 99, 76318 Trnava

#### **3/ Dotčené orgány:**

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín  
Magistrát města Zlína, středisko územního plánování – oddělení prostorového plánování  
Magistrát města Zlína – Odbor stavebních a dopravních řízení - oddělení dopravně správních řízení  
Magistrát města Zlína – Odbor stavebních a dopravních řízení  
Magistrát města Zlína – OŽPaZ – orgán ochrany ZPF  
Magistrát města Zlína – OŽPaZ – orgán ochrany ovzduší  
Magistrát města Zlína – OŽPaZ – orgán ochrany přírody  
Magistrát města Zlína – Odbor městské zeleně

#### **Na vědomí (obyčejně):**

Obec Držková, Držková 106, 763 19 Kašava

### **Vypraveno dne:**